

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

45409, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 239-70-45, факс (351)264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 7

457100, Челябинская область, Троицк, ул. Денникова, 3а, телефон (8-35163) 2-55-93, 2-43-06,
факс 2-54-36, E-mail: ogpn_tr.mail.ru

Предписания № 473/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Центр развития ребёнка-детский сад №19»

(исное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальник ОНДиПР № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Кошак Павла Геннадьевича № 473 от 3.11.2016г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 10.11.2016г., с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 30.11.2016г. проведена **внеплановая выездная** проверка инспектором ОНДиПР № 7 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Калининковым Олегом Владимировичем объектов защиты – территории, здания и помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 19», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Рабочая, 80 совместно с Заведующим Калиевой Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Площадки наружных открытых лестниц помещений групповых (старшая, подготовительная, санаторная, вторая подготовительная) установить на уровне эвакуационных выходов, ведущих на данные площадки.	ч.3 ст. 4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.4.2, 5.2.2 СП 1.13130.2009, п. 4.9 СНиП II-2-80	3.11.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения настоящее предписание может быть обжаловано: - начальника ОНД №7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Кошак П.Г. по адресу: 457100, Челябинская область, г. Троицк, п. Южный, пожарное депо ПЧ-55, в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока, по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС России №375 от 28.06.2012 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР № 7 УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Челябинской области
Калинников О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

“ 30 ” ноября 20 16 г.

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

Заведующий Калиева Г.М.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 30 ” ноября 20 ___ г.

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя
Квитанция № _____ от « ___ » _____ 20 ___ г.

телефоны доверия: МЧС России – 8-499-449-99-99; УрПЦ МЧС России – 8-343-371-99-99;
ГУ МЧС России по Челябинской области – 8-351-239-99-99